

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №8)

Дата формирования	09.03.2022
Полное наименование учреждения	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)"
Код учреждения	402Ц2327
ИНН	7806042802
КПП	780601001
Период формирования	2021
Сформировано	Учреждением - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПЕЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 (ТЕХНИКУМ)" ИНН 7806042802 КПП 780601001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга	Выборочная проверка выполнения государственного задания на оказание государственных услуг за 2020 год	25.01.2021 - 25.01.2021	Нарушений не выявлено. Показатели отчета соответствуют данным первичных документов.	-
Северо-Западное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Северо-Западное МУГАДН)	Плановая выездная проверка на предмет оценки соответствия перевозочной деятельности юридического лица лицензионным требованиям, установленным законами и нормативными правовыми актами РФ, согласно Распоряжению органа государственного контроля (надзора) № 106 от 24.02.2021	09.03.2021 - 10.03.2021	Нарушений в ходе проверки не выявлено	-
Восточный Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу	Плановая выездная проверка за соблюдением требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о техническом регулировании	08.02.2021 - 26.02.2021	1. В нарушение требований п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 требуется проведение косметического ремонта в комнатах для проживания на 4 этаже. 2. В нарушение требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 сроки проведения и объем вакцинации у 6 работников не соответствуют требованиям. 3. В нарушение требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 полнота прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров у 7 работников не соответствуют требованиям. 4. Своевременность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации не соответствует у 3 работников. 5. В нарушение требований п. 7.1.3. СанПиН 2.3./2.э4.3590-20 журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции ведется не по форме.	Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.6.7 ч. 1 КоАП РФ на должностное лицо - и.о. заместителя директора по ФХ деятельности и на юридическое лицо.
Государственная административно-техническая инспекция	Внеплановая выездная проверка по вопросу исполнения предписания от 17.12.2019 № 124174	09.03.2021 - 30.03.2021	Выявлен факт нарушения Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, в части касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, и выразившийся в установке на фасаде здания	Выписано предписание устранить выявленные нарушения в срок до 25.10.2021. Составлен протокол об административном правонарушении от 30.03.2021.

			учреждения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 39, лит. А, технического оборудования – наружных блоков систем кондиционирования в количестве 8 штук и вентиляционные трубопроводы в количестве 7 штук без согласования в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.	
ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Плановая проверка обоснованности включения в «Перечень...» отдельных должностей за 2020 год и заполнения индивидуальных сведений за 2020 год	01.03.2021 - 01.04.2021	Нарушения требований законодательства не выявлено. Индивидуальные сведения соответствуют первичным документам. Сведения о педагогической нагрузке соответствуют тарификационным спискам и приказам о нагрузке.	-
Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	Плановая выездная проверка с целью осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности	07.04.2021 - 16.04.2021	Нарушений обязательных требований в ходе проверки не выявлено	-
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга	Плановая выборочная проверка соблюдения требований законодательства в сфере осуществления закупок СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)»	01.02.2021 - 31.03.2021	Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не выявлено. Вынесены рекомендации контрактной службе и руководителю СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» при обеспечении государственных и муниципальных закупок.	-
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Управление по Красногвардейскому району, Отдел надзорной деятельности и профилактики работы по Красногвардейскому району	Плановая проверка зданий по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.39	28.06.2021 - 29.06.2021	1.не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной безопасности; 2.помещения разного класса пожарной опасности не разделены противопожарными перегородками 1-го типа 3.Не обеспечено ежегодное проведение испытаний системы АПС и СОУЭ до их замены в установленном порядке, при эксплуатации их сверх срока службы 4. Не проведена повторная обработка металлических конструкций по окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии ТД	1. Направлена заявка на выделение средств из бюджета СПб на 2022 годна проведение мероприятий по устранению предписания 2. Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на изготовление проекта и проведение монтажных работ в срок до 22.06.2022 года на АПС и СОУЭ проведение работ по противопожарной обработке обработке металлоконструкций. 3. Проведение категорирования помещений
Управление социального питания	Оценка уровня организации социального питания в СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)»	29.04.2021 - 18.05.2021	1. Наименований пищевой продукции, не соответствующей ассортиментному перечню основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в учреждениях СПб - не выявлено. 2. В отобранных пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции отклонений по показателям качества нормативам и стандартам - не выявлено. 3. Не представлены документы, подтверждающие наличие проф.образования у кладовщика. 4. Столовая дотоготовочная, фактически работает на сырье. 5. Не соблюдаются условия хранения свежих фруктов и овощей (хранятся при температуре +15°С). 6. Итоговое значение уровня организации социального питания по результатам оценки - 95,5% (1-ая категория - высокий уровень организации соц.питания).	1. Кладовщик на момент проверки имел удостоверение о повышении квалификации по программе Актуальные вопросы организации социального питания в объеме 72 часов в СПб ГБУ "УМЦ Управления социального питания" № 4862 от 22.04.2021, а также удостоверение о переподготовке по специальности Кладовщик в СПб ГБУ "УМЦ УСП" № 17636 от 30.01.2020. 2. Пересмотрен график поставки свежих овощей и фруктов (ежедневно и через день). В настоящий момент их хранение осуществляется в среднетемпературной камере (+2..+6°С). 3. Столовая работает по цикличному 14-дневному сбалансированному меню, согласованному с Главным государственным санитарным врачом по г.СПб. Разрабатывается новое ТЗ на закупку продуктов питания с учетом нового СП 2.4.3648-20. Запланирован ремонт и перепланировка столовой на 2023 год с учетом новых СП 2.4.3648-20.
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга	Плановая проверка соблюдения требований, предусмотренных	02.07.2021 - 02.07.2021	Нарушений не выявлено	-

постановлением
Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 №
121 «О мерах по
противодействию
распространению в Санкт-
Петербурге новой
коронавирусной инфекции
Covid-19

Отдел вневедомственной охраны по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга, ОЛПР ГУ Росгвардии по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга	Плановая проверка антитеррористической защищенности объекта (территории), подлежащего обязательной охране войсками национальной гвардии РФ	24.08.2021 - 26.08.2021	Нарушений не выявлено. Инженерно-техническая укрепленность соответствует установленным требованиям, технические средства охраны в исправном работоспособном состоянии, паспорт безопасности не требует актуализации.	-
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга	Плановая проверка соблюдения требований, предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19	31.08.2021 - 31.08.2021	Нарушений не выявлено	-
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга	Плановая проверка соблюдения требований, предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19	08.09.2021 - 08.09.2021	Нарушений не выявлено	-
Государственная административно-техническая инспекция	Внеплановая выездная проверка по вопросу исполнения предписания от 30.03.2021 № 137155	14.12.2021 - 27.12.2021	Выявлен факт нарушения Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, в части касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, и выразившийся в установке на фасаде здания учреждения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 39, лит. А, технического оборудования – наружных блоков систем кондиционирования в количестве 6 штук и вентиляционные трубопроводы в количестве 7 штук без согласования в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.	Срок исполнения предписания -10.10.2023 года.